

2013年1月4日 星期五

公告862號— 01/13 — 固定防火系統壓力開關的安裝位置 — 美國

美國海岸警衛隊發佈了關於船舶固定防火系統壓力開關位置的一項新的預警。美國法規要求這種壓力開關應當安裝在該保護區的範圍之外。根據報告，在沒有按照上述要求安裝壓力開關的情況下，火災事故數量有所上升。

壓力開關是固定防火系統的一個關鍵組件。它能在監測到火災時使火災發生區域的通風系統自動關閉。

美國法規要求系統運行的所有操控裝置和閥門都安裝在系統保護的空間範圍之外。另外需要注意的是，它們不能被安裝在任何火災發生時可能被隔絕或無法進入的區域。

美國海岸警衛隊的預警提醒那些已經安裝固定防火系統之船舶的船東和經營者應確保將壓力開關安裝在船舶的適當位置。如果壓力開關被查出安裝在保護的區域內，該開關應當由經過適當培訓的維修技術人員移至正確的位置。

如需閱讀美國海岸警衛隊海軍安全警報（05-12）的全文，請點擊[此處](#)。

資訊來源： 美國海岸警衛隊
www.uscg.mil